



## VKF Anerkennung Nr. 26936

**Inhaber /-in**  
SFS Unimarket AG  
Rosenbergsaustrasse  
9435 Heerbrugg  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
-

**Gruppe** 171 - Klebstoffe, Fugenabdichtungen

**Produkt** COLTOGUM DICHTMASSE FEUERFEST 1500°C

**Beschreibung** Fugendichtungsmasse auf Silikatbasis, RD=1791kg/m<sup>3</sup>

**Anwendung** RF1

**Unterlagen** TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '921939-16-0230-01' (02.05.2016),  
Klassifizierungsbericht '921939-16-0230-01-Z' (02.05.2016)

**Prüfbestimmungen** EN ISO 1716, EN ISO 1182

**Beurteilung** Klassifizierung A1

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2022  
**Ausstellungsdatum** 08.01.2022  
**Ersetzt Dokument vom** 09.11.2016

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Jean-Marc Zaugg